

In riferimento alla Fossa Biologica, Ø 100 x 95, avente capienza pari a 972 litri, realizzata da Veneta Prefabbricati che deve essere installata a Modena (MO):

1. Visto:

- il dimensionamento della Fossa Biologica, effettuato per siti d'installazione secondo quanto previsto dalla normativa nazionale D.Lgs n. 152 del 2006 parte III;
- che la Fossa Biologica è stata dimensionata sulla base della normativa nazionale D.Lgs n. 152 del 2006 parte III per un numero di 18 abitanti serviti A.E.;
- che i parametri di assimilabilità degli scarichi di acque reflue domestiche, indicati dalla normativa nazionale D.Lgs n. 152 del 2006 parte III, sono rispettati ai fini del dimensionamento secondo la Delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003;
- che il sito d'insediamento della Fossa Biologica riguarderà il trattamento di scarichi derivanti solamente da sciacquoni e/o lavandini e non tratterà scarichi derivanti da cucine o altri servizi simili.

2. Si ritiene

che la fossa in oggetto, posata presso il comune di Modena (MO), possa essere utilizzata per un numero pari a 18 abitanti equivalenti A.E. nel rispetto dei limiti di accettabilità per gli scarichi in fognatura da insediamenti domestici, secondo quanto indicato dalla Delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003. La condizione è valida purché si provveda al corretto uso, secondo le norme di buona tecnica, ed allo asporto del fango di sedimentazione almeno una volta all'anno.

Rovigo, 06 Dicembre 2021

Ing. Fabrizio Gallian

